

Einladung zur Mitgliederversammlung

Am Sonntag, 25. Juni 2023 um 19.00 Uhr im Schützenheim Ramsau

1. Begrüßung und Eröffnung
2. Verlesung des letzten Protokolls
3. Kassabericht und Kontrolle
4. Bericht des Obmannes – Tätigkeitsbericht mit Vorschau
5. Allfälliges

Nähere Informationen über die WG Ramsau-Gschwandt-Steinach-Steeg finden Sie auch auf unserer Homepage unter: <https://www.oewasser.at> (Genossenschaften/Wasserversorgung WGs online/Ramsau-Gschwandt-Steinach-Steeg)

Die Satzung, die Gebührenordnung und die Wasserleitungsordnung stehen als Download zur Verfügung bzw. liegen bei der Mitgliederversammlung auf.

Bekanntgabe der Wasserqualität vom 18.04.2023 gem. § 6 Trinkwasserverordnung

pH-Wert	7,9	6,5 – 9,5	
Gesamthärte	8,2	5 – 10 weich	°dH
Carbonathärte	8,2		°dH
Calcium	31,3	max. 400	mg/l
Magnesium	16,4	max. 150	mg/l
Natrium	< 0,8	max. 200	mg/l
Kalium	< 0,9	max. 50,0	mg/l
Eisen	< 0,01	max. 0,200	mg/l
Mangan gesamt	< 0,001	max. 0,050	mg/l
Ammonium	< 0,03	max. 0,5	mg/l
Nitrat	3,0	max. 50,0	mg/l
Nitrit	< 0,01	max. 0,100	mg/l
Chlorid	< 0,9	max. 200	mg/l
Sulfat	1,6	max. 250,0	mg/l

Das Wasser entspricht den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir auch darauf hinweisen, dass jedes Mitglied für seine Anschlussleitung und für Funktion und Zugänglichkeit des Hausanschlussschiebers selbst verantwortlich ist. Details zum genauen Übergabepunkt „Versorgungsleitung WG / Anschlussleitung Mitglied“ können in der Wasserleitungsordnung nachgelesen werden.

Die Mitglieder werden ersucht, zahlreich und pünktlich an der Versammlung teilzunehmen.

Schriftführer



Roland Stieger

Obmann



Siegfried Hillbrand